

PRECIZĂRI LEGISLATIVE ÎN SPRIJINUL MICILOR COMERCIANȚI

Măsurile de prevenire a incendiilor pentru spații având destinația / funcțiunea de: farmacie, magazin alimentar, casă de amanet, frizerie/coafor, magazin comercial, fast-food, pub/cafenea, spațiu multiplicare (xerox), florărie, cabinet avocatură, chioșc ziare, librărie/papetărie, sală de jocuri electronice, mecanice, internet și altele asemenea*

**(în condițiile în care nu se supun prevederilor art. 1 din HGR nr. 1739/2006 cu modificările și completările ulterioare)*

Măsurile generale de prevenire a incendiilor la exploatarea spațiilor:

1. Pe timpul desfășurării activităților se recomandă controlul și supravegherea acestora din punct de vedere al prevenirii incendiilor;
2. Stabilirea măsurilor tehnico-organizatorice în vederea reducerii riscului de incendiu;
3. Menținerea condițiilor realizate prin proiect pentru evacuarea utilizatorilor în siguranță și pentru securitatea echipelor de intervenție în cazul izbucnirii unui incendiu;
4. Întreținerea în stare operativă a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor;
5. Asigurarea marcării și semnalizării:
 - căilor de acces, evacuare și intervenție;
 - locurilor pentru fumat, în condițiile legii;
 - mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor.

Măsurile de prevenire a incendiilor privind fumatul:

1. Locurile pentru fumat stabilite în exteriorul clădirilor sunt amplasate la o distanță mai mare de 40 m față de locurile în care există pericol de explozie: gaze și lichide combustibile, explozivi, vapori inflamabili etc., 10 m față de locurile în care există materiale solide combustibile: lemn, textile, hârtie, carton asfaltat, bitum, și 50 m față de culturile de cereale păioase în perioada coacerii și recoltării sau de zonele împădurite;
2. Locurile stabilite pentru fumat se prevăd cu:
 - a) scrumiere sau vase cu apă, nisip sau pământ;
 - b) instrucțiuni afișate, cuprinzând măsuri de prevenire a incendiilor și reguli de comportare în caz de incendiu;
 - c) mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor;

Măsurile de prevenire a incendiilor la exploatarea căilor de evacuare:

- a) întreținerea în buna stare de funcționare a sistemelor de decompresie sau de etanșare la fum și gaze fierbinți, după caz, precum și a elementelor de limitare a propagării focului ori de izolare termică din compunerea construcțiilor și instalațiilor;
- b) păstrarea căilor de evacuare libere și în stare de utilizare la parametrii la care au fost proiectate și realizate;

- c) funcționarea iluminatului de siguranță și a celei de-a doua surse de energie electrică, după caz, conform reglementărilor tehnice;
- d) funcționarea sistemelor de alarmare și semnalizare a incendiilor la parametri de performanță pentru care au fost proiectate;
- e) organizarea și desfășurarea, periodic, de exerciții și aplicații cu salariații, în condițiile legii.

PREVEDERI CU CARACTER PUNCTUAL

Pentru sălile de jocuri electronice, mecanice, internet și altele asemenea cu o capacitate de minimum 10 locuri se impun suplimentar următoarele măsuri:

- a) sunt interzise introducerea în sălile de jocuri a unui număr mai mare de aparate electrice sau electronice decât cel prevăzut prin proiect și utilizarea acestora cu defecțiuni ori improvizații;
- b) personalul care supraveghează sala de jocuri trebuie să fie instruit în ceea ce privește alarmarea și evacuarea persoanelor, precum și asigurarea primei intervenții în caz de incendiu;
- c) în fiecare sală de jocuri trebuie să se afișeze schița de evacuare în locuri vizibile, accesibile și iluminate corespunzător;
- d) **se interzice** blocarea căilor de evacuare cu mese, scaune, aparate sau altele asemenea;
- e) **se interzice** amplasarea pe căile de evacuare a vitrinelor, oglinzilor sau a altor obiecte similare, care pot împiedica evacuarea personalului și utilizatorilor;
- f) se asigură dotarea cu minimum două stingătoare care să aibă performanța de stingere cel puțin conformă cu focare 21A și 113B, conform SR EN 3 sau reglementărilor tehnice echivalente, ori cu mai multe stingătoare mai mici cu performanțe de stingere echivalente.

La biblioteci, arhive și fișiere se urmărește asigurarea, în exploatare, a următoarelor măsuri principale:

- a) hârtia, cărțile și documentele de arhivă se depozitează în ordine, așezate în stive sau rafturi din materiale având clasa de reacție la foc minim A2-s1,d0, asigurându-se posibilitățile de intervenție și evacuare în caz de incendiu;
- b) la depozitarea hârtiei, cărților și a altelor asemenea în rafturi sau stive se păstrează distanțele față de instalația electrică și față de instalația de încălzire de minimum 0,5 m;
- c) se interzice păstrarea materialelor care nu au legătură cu activitatea specifică acestor spații;
- d) deșeurile de hârtie și ambalajele rezultate în urma despachetărilor, sortărilor și livrărilor se îndepărtează zilnic din spațiile de depozitare;
- e) se interzice amenajarea de arhive temporare în birouri.

În spațiile de preparare a hranei se interzic cu desăvârșire:

a) folosirea mijloacelor și dispozitivelor termice de preparare a hranei cu defecțiuni, improvizații ori fără supraveghere și fără respectarea instrucțiunilor specifice de utilizare și de apărare împotriva incendiilor;

b) depozitarea buteliilor de gaz petrolier lichefiat - GPL, altele decât cele aflate în uz;

c) prelingerea grăsimilor din tăvi, utilizarea vaselor umplute peste limită sau manipularea necorespunzătoare a acestora;

d) lăsarea produselor alimentare/culinare, care prezintă pericol de incendiu, precum ulei/grăsimi, alcool, în apropierea sau pe sursele de aprindere.

Mașinile de gătit și grătarele pentru fript se echipează cu hote și tubulaturi de ventilație prevăzute cu site de protecție sau clapete și, după caz, cu instalații de stingere specifice.

(2) Hotele și tubulaturile de ventilație ce deservește mașinile de gătit, grătarele pentru fript, cuptoarele pentru copt se curăță și se degresează săptămânal și ori de câte ori este nevoie.

(3) **Se interzice** curățarea hotelor prin ardere.

Mașinile de gătit, grătarele pentru fript, aragazurile, cuptoarele și celelalte utilaje care degajă temperaturi ridicate se amplasează la o distanță de cel puțin 1 m față de elementele combustibile ale construcțiilor sau de materialele combustibile din încăperi.

Pentru farmacii și spațiile de depozitare a produselor farmaceutice, suplimentar față de regulile și măsurile de apărare împotriva incendiilor stabilite în prezentele dispoziții generale, se respectă și următoarele:

a) păstrarea și depozitarea produselor farmaceutice se face în funcție de natura, forma, dimensiunile, modul de ambalare, comportarea la foc și proprietățile fizico-chimice, fără a depăși sarcina termică prevăzută de proiectant;

b) produsele farmaceutice care în combinație cu altele prezintă pericol de incendiu se depozitează astfel încât să nu fie asigurat contactul între ele nici chiar accidental;

c) etichetarea și marcarea recipientelor în care se păstrează substanțe farmaceutice se realizează conform prevederilor legale în vigoare;

d) depozitarea produselor farmaceutice se face cu respectarea distanțelor normate față de instalațiile electrice, de încălzire, surse de foc/căldură etc.;

e) depozitarea substanțelor sau produselor farmaceutice se face în ambalajele indicate de producător;

f) dispunerea produselor farmaceutice în spațiile de depozitare se face potrivit planului de depozitare, acolo unde este cazul;

g) păstrarea și depozitarea altor materiale în spațiile de depozitare a produselor farmaceutice sunt interzise.

Pentru birouri (ex: cabinete avocatură)

Pe întregul traseu de evacuare din spațiile și construcțiile pentru birouri se interzic:

a) montarea de oglinzi, perdele, praguri cu înălțimea mai mare de 2,5 cm sau alte elemente care pot crea confuzie în perceperea traseului de evacuare;

b) amplasarea de dozatoare pentru sucuri/cafea, amenajarea de boxe sau depozitarea de materiale pe holuri, în casele scărilor, sub rampele scărilor;

c) amenajarea unor locuri de muncă sau activități, inclusiv a celor cu caracter de amenajare temporară de tipul expoziție/prezentare a unor produse promoționale, care reduc gabaritul acestora și care nu sunt prevăzute în proiect;

d) aplicarea de decorațiuni realizate din materiale combustibile.

Se interzic desființarea ușilor prevăzute prin proiect la casele scărilor, de pe coridoare, holuri, vestibuluri și blocarea în poziție deschisă a ușilor prevăzute cu mecanisme de autoînchidere.

Se interzice fumatul în spațiile de colectare a ambalajelor și deșeurilor combustibile

Toate instalațiile/conductele prin care circulă substanțe lichide sau gaze se marchează prin culori specifice de identificare a naturii substanței, respectiv a pericolului acesteia, prevăzute de normele tehnice specifice

Se interzice utilizarea focului deschis și a mijloacelor de iluminat cu flacără deschisă în spațiile și construcțiile pentru birouri, în podurile, spațiile pentru arhivare și spațiile de depozitare ale acestora ori în alte locuri cu risc de incendiu.

Corpurile electrice de iluminat din spațiile de depozitare a materialelor combustibile trebuie să fie adecvate spațiului respectiv, iar cele care pot fi lovite se prevăd cu armături de protecție.

În spațiile de depozitare se asigură o distanță de siguranță de minimum 0,5 m a materialelor combustibile față de elementele de încălzire.

Referitor la performanțele de stingere, acestea trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a. stingătoarele cu pulbere trebuie să aibă capacitatea/ încărcătura de minimum 6 kg;

b. stingătoarele cu apă pulverizată/spumă trebuie să aibă capacitatea/încărcătura de minimum 6 litri.

c. Pentru stingătoarele mobile cu încărcătura nominală de 50 kg/l, documentele de referință sunt SR EN 1866-1și reglementările tehnice echivalente ale statelor membre ale Uniunii Europene sau Turcia ori ale statelor EFTA parte la acordul privind Spațiul Economic European.

d. Se pot utiliza mai multe stingătoare de capacitate mai mică cu performanțe de stingere echivalente.

e. Prevederile alin. (2) și (3) nu se aplică stingătoarelor care sunt fabricate și/sau comercializate legal într-un stat membru al Uniunii Europene sau în Turcia ori sunt fabricate legal într-un stat EFTA parte la acordul privind Spațiul Economic European, în conformitate cu specificațiile normative în vigoare în aceste țări.

În fiecare spațiu pentru birouri care are suprafața sub 200 m²/nivel se asigură dotarea cu cel puțin două stingătoare de incendiu.

Se recomandă respectarea următoarelor valori ale distanțelor și înălțimii de montare a stingătoarelor în perimetrul suprafeței protejate:

a) maximum 15 m, respectiv 20 m față de cele mai importante focare de incendiu din clasele B și A;

b) maximum 1,4 m înălțime față de pardoseală

DOTAREA MINIMĂ CU MIJLOACE TEHNICE DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR

1. Un stingător portativ la maximum 200 m (dar nu mai puțin de două pe nivel*), pentru focare minim 34A, 144B, sau mai multe stingătoare mai mici cu performanțe de stingere echivalente - pentru clădiri, spații ori încăperi cu funcțiuni

*) Distanța maximă parcursă pentru a ajunge la un stingător să nu depășească 15 m.

2. Un stingător portativ la maximum 150 m (pentru focare 34A, 144B), sau mai multe stingătoare mai mici cu performanțe de stingere echivalente - pentru clădiri, spații ori încăperi de producție sau depozitare.

3. Un stingător pentru echipamente electrice (tablouri electrice, echipamente electronice ori informatice etc.), pentru focar minim 89B, sau mai multe stingătoare mai mici cu performanțe de stingere echivalente

4. Se recomandă ca bucătăriile să fie echipate cu cel puțin o pătură antifoc.